

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO SUDESTE E MACRORREGIÃO LESTE DO SUL – CISDESTE

EDITAL DE LICITAÇÃO


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 PROCESSO N.º 008/2023

A ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME situada na Av. Ver. Orlando S. Francisco, 1313 – V. Ipanema, cidade de Piraquara, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº 8.666/93, apresentar a presente:

Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos:

- 1 Com relação a descrição do item 1, "5 Ah C10 em 1,75 V", porém o modelo de referência 12MVA5 possui capacidade 5 Ah C20 em 1,75 V. Com essa observação será aceito o modelo de referência?
- 2 Com relação ao item 1, as 192 baterias serão aplicadas em um único nobreak e trocadas em sua totalidade? Se em mais de um nobreak, quantos são?

Piraguara, 15 de Fevereiro de 2023



Marcelo Alcântara | 03.983.321/0001-41

